

ESPECIFICACIONES PARA LADRILLOS HUECOS DE GRAN FORMATO SEGUN UNE 67.044-88

NORMA DE ENSAYO	CARACTERISTICAS			ESPECIFICACIONES	
	ESTRUCTURALES	FISURAS		<= 1 Piezas fisuradas	
UNE 67-043	GEOMETRICAS	GROSOR	PARAMETROS VERTICALES	>= 4 cm. Multiplo de 1 cm.	
			OTROS USOS	>= 3 cm. Multiplo de 1 cm.	
		TAMAÑO DE PERFORACION			<= 16 cm <sup>2</sup>
		ESPESOR MINIMO DE PARED			5 mm
		PLANEIDAD			<= 4 mm
		TOLERANCIAS DIMENSIONALES (Sobre el valor nominal)		LONGITUD	+- 1,5 %
				ANCHURA	+- 2 %
				GROSOR	+- 5 %
UNE 67-042	OTRAS	RESISTENCIA A FLEXION		>= 125 kg.	