

SISTEMAS DE CONTAJE

Según NT - 606 - GN

Presión de contaje $\leq 0,05$ bar

Caudal horario m ³ (s)/h	Consumo anual en Mte / año Todos los consumos anuales
< 150	Fig. I
≥ 150	Fig. II

Presión de contaje $0,05 < PC \leq 0,15$ bar

Caudal horario m ³ (s)/h	Consumo anual en Mte / año					
	<5		5 ÷ 10		>10	
PC≤0,15 b	PC>0,15 b	PC≤0,15 b	PC>0,15 b	PC≤0,15 b	PC>0,15 b	
Q< 150	Fig. III a Carrete opcional	Fig. III b Fig. III c Carrete opcional	Fig. III a Carrete opcional	Fig. III b Fig. III c*	_____	_____
150≤ Q. >1000	Fig. IV a	Fig. IV b Fig. IV c	Fig. IV a	Fig. IV b Fig. IV c*	Fig. IV a	Fig. IV c
1000< Q. >5000	Fig. IV a	Fig. IV b Fig. IV c	Fig. IV a	Fig. IV b Fig. IV c*	Fig. IV c	Fig. IV c
≥ 5000	_____	_____	Fig. IV a	Fig. IV b Fig. IV c*	Fig. V	Fig. V

* recomendado

Presión de contaje $0,15 < PC \leq 4$ bar

Caudal horario m ³ (s)/h	Consumo anual en Mte / año		
	<10	10 ÷ 100	>100
Q < 150	Fig. III b Fig. III c* Carrete opcional	_____	_____
150≤ Q. >1000	Fig. IV b Fig. IV c*	Fig. IV c	_____
1000< Q. >5000	_____	Fig. IV d	Fig. V
≥ 5000	_____	Fig. V	Fig. V

* recomendado

SISTEMAS DE CONTAJE

Según NT - 606 - GN

FIGURA I




FIGURA II





FIGURA IIIa



SISTEMAS DE CONTAJE

Según NT - 606 - GN

FIGURA IIIb




FIGURA IIIc





FIGURA IVa



SISTEMAS DE CONTAJE

Según NT - 606 - GN

FIGURA IVb




FIGURA IVc




FIGURA IVd

