

T/F

Bellaterra : **12 de Febrero de 2001**

Expedient número : **21000272 reducido**

Referència del peticionari : **SOLER & PALAU**
Fábrica
Ctra. de Puigcerdá s/n
17500 Ripoll (Girona)

El Centro Tecnológico LGAI ha realizado el informe de extensión para la determinación de la categoría de la Gama TCBT E200 de ventiladores de acuerdo con el proyecto de norma europea prEN 12101-3 de septiembre de 1995, "Smoke and heat control systems- part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators" y según el expediente Nº 21000272 de fecha 12 de febrero de 2001, la categoría obtenida ha sido:

Categoría 2

120 minutos de funcionamiento a 200°C
Ventiladores en el interior del horno

Composición de la Gama TCBT E200 a 50 Hz:

TCBT / 1 - 2 / 3 - E200 4

TCBT Siglas de la serie

- 1 Número de polos (4, 6, 8)**
- 2 Diámetro de la hélice en mm (450, 500, 560, 630, 710, 800)**
- 3 Inclinación de los álabes : L, K, G, H**
- 4 Tensión y frecuencia de alimentación**

F. Xavier Escriche Segú
Gerente del Centro del Fuego

Jordi Mirabent i Junyent
Técnico Responsable

Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material entregados al Laboratorio, tal como se informa en el apartado de material recibido y ensayado en las condiciones indicadas en la/s norma/s citada/s en este documento.

La reproducción del presente documento, sólo está autorizada si se hace en su totalidad.
Este documento consta de 1 páginas de las cuales -- son anexos