

**CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 001 / 003733**
AENOR PRODUCT CERTIFICATE NºPg. 1/2
2006-06-05

AENOR

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

**TUBOS DE POLIETILENO RETICULADO (PE-X), POR EL MÉTODO DEL PERÓXIDO,
PARA INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE Y FRÍA****CROSSLINKED POLYETHYLENE (PE-X) PIPES, BY PEROXIDE METHOD,
FOR HOT AND COLD WATER INSTALLATIONS**

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

INDUSTRIAS REHAU, S.A.
PI CAMÍ RAL, CL MIQUEL SERVET, 25 08850 GAVÁ (Barcelona - ESPAÑA)

y elaborado en

and manufactured in

SCHMIDSTR 23
D-8374 VIECHTACH (ALEMANIA)

es conforme con

complies with

UNE-EN ISO 15875-1:2004
UNE-EN ISO 15875-2:2004

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.52.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 01.52.

Fecha de concesión: **2006-06-05**
First issued on:Fecha de caducidad: **2011-05-21**
Expires on:**El Director General de AENOR**
General Manager

Este certificado anula y sustituye al certificado 001/003330, de fecha 2006-05-21.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 001/003330, dated 2006-05-21.
The partial reproduction of this document is not permitted.



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 001 / 003733 AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 2/2
2006-06-05

AENOR

MARCA COMERCIAL: REHAU RAUTHERMS S
TRADEMARK:

| SERIE | DIÁMETROS (mm) | CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar) | OPACIDAD |
|-------|----------------------------------|---|----------|
| SERIE | DIAMETERS (mm) | APPLICATION CLASS / DESIGN PRESSURE (bar) | OPACITY |
| 3,2 | 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 | 1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/10 | NO |
| 3,5 | 16 | 1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8 | NO |
| 4,5 | 20 | 1/8 ; 2/6 , 4/8 ; 5/6 | NO |
| 5,0 | 12 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 | 1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6 | NO |

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 001/003330, de fecha 2006-05-21.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 001/003330, dated 2006-05-21.
The partial reproduction of this document is not permitted.